

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности по Заокскому району Тульской области

Тульская область, п. Заокский ул. Ленина, д. 41а, тел. 8-48734-2-19-89

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

П. Заокский

(место составления акта)

“ 08 ” апреля 20 15 г.

(дата составления акта)

10.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 14

по адресу/адресам: Тульская область, Заокский район, д. Азаровка, СНТ «Скнига»

На основании: распоряжения № 14 от 04.03.2015 года Главного государственного инспектора Заокского района по пожарному надзору, начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Симонова Александра Николаевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: Садоводческого некоммерческого товарищества «Скнига», объекта защиты: территории СНТ по адресу: Тульская область, Заокский район, СНТ «Скнига».

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование объектов защиты и их адреса).

Дата и время проведения проверки:

«25» марта 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час; проверена документация СНТ «Скнига», по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский ул. Ленина 41а

«31» марта 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час; проверена территория СНТ «Скнига», по адресу: Тульская область, Заокский район, д. Азаровка, СНТ «Скнига»

«08» апреля 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.; проведено обобщение материалов проверки СНТ «Скнига», по адресу: Тульская область, Заокский район, п. Заокский ул. Ленина 41а.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

---/3 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Заокскому району УНД ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) 05.03.2015 г. в 10 ч. 00 мин. председатель СНТ «Скнига» Савельева Елена Дмитриевна

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора Заокского района по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ

ВИЧ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

председатель СНТ «Скнига» Савельева Елена Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
СНТ «Скнига»			
1.	На территории СНТ отсутствуют указатели к водоему (ВБ), являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Основание: п. 55 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	СНТ «Скнига»
2.	На территории СНТ отсутствует переносная, пожарная мотопомпа	Основание: п. 68 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	СНТ «Скнига»
3.	В помещении СНТ (сторожке) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.	Основание: п. 61 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	СНТ «Скнига»
4.	Разделка трубы дымохода, отопительной печи в помещении для сторожей не соответствует требованиям	Основание: п. 81 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	СНТ «Скнига»
5.	Не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям. Не все проезды очищены от кустов, сужающих ширину проездов.	Основание: п. 75 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	СНТ «Скнига»
6.	Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Основание: п. 478 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	СНТ «Скнига»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия свидетельства о государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; протокол № 43,44,45 от 08.04.2015г.; предписание № 14/1/ от 08.04.2015г. фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Заокского района по пожарному надзору, заместитель начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковник внутренней службы Рогов Анатолий Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

« 08 » апреля 20 15 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
председатель СНТ «Скнига» Савельева Елена Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» апреля 20 15 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Единый телефон доверия МЧС России по Тульской области 56-99-99