

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности по Заокскому району Тульской области
Тульская область, п.Заокский ул.Ленина,д.41а, тел.8-48734-2-19-89
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
о наложении административного взыскания
(телефон доверия 56-99-99)

«09 » апреля 2015 года в 11.00

п. Заокский Тульской области

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Заокского района, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Заокскому р-ну УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковник внутренней службы Рогов Анатолий Анатольевич Рассмотрев протоколы № 43,44,45 от 08.04.2015г. составленные заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору Заокского района, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тульской области подполковником внутренней службы Роговым Анатолием Анатольевичем, о привлечении к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности на:

должностное лицо Савельева Елена Дмитриевна
27.12.1964 года рождения, г. Москва

Проживает: г. Москва ул. Веерная д. 7 корп. 2 кв. 155

Заработная плата: нет

Работает: председатель правления СНТ «Скнига»

Паспорт: гражданина РФ 45 10 362727 от 21.01.2010г. отделением по району Очаково-Матвеевское ОУФМС России по г. Москве в ЗАО, код 770-068

Телефон: 8-916-788-88-70

Ранее к административной ответственности не привлекался.

УСТАНОВИЛ:

Савельева Елена Дмитриевна

08.04.2015г. в 10 ч. 00 мин. являясь председателем СНТ и ответственным за пожарную безопасность на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Скнига» по адресу: Тульская область, Заокский район, д. Азаровка СНТ «Скнига»

Нарушил(а) требования пожарной безопасности установленные: Правилами противопожарного режима (ППР РФ) утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 п.п. 55, 68,81,75, 478, 61.

а именно:

1. На территории СНТ отсутствуют указатели к водоему (ВБ), являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2. На территории СНТ отсутствует переносная, пожарная мотопомпа
3. Разделка трубы дымохода, отопительной печи в помещении для сторожей не соответствует требованиям
4. Не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям. Не все проезды очищены от кустов, сужающих ширину проездов.
5. Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.
6. В помещении СНТ (сторожке) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.

Чем совершил административное правонарушение, предусмотренное

ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, учитывая, что данные дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении одного физического лица и подлежат рассмотрению одним должностным лицом, усматривается наличие оснований для назначения административного наказания по правилам части 2 статьи 4.4 КоАП РФ. Руководствуясь частью 2 ст. 4.4; ст. 23.34 и главой 29 Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание:

Обстоятельство, смягчающее административную ответственность - нет
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность - нет

ПОСТАНОВИЛ:

Савельеву Елену Дмитриевну

В соответствии с протоколами об административном правонарушении № 43,44,45 от «08» апреля 2015г., составленными заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору Заокского района, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тульской области подполковником внутренней службы Роговым А.А. за нарушения правил пожарной безопасности,

а именно:

5. На территории СНТ отсутствуют указатели к водоему (ВБ), являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
6. На территории СНТ отсутствует переносная, пожарная мотопомпа
7. Разделка трубы дымохода, отопительной печи в помещении для сторожей не соответствует требованиям
8. Не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям. Не все проезды очищены от кустов, сужающих ширину проездов.
5. Отсутствует журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.
6. В помещении СНТ (сторожке) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.

выявленные «08» апреля 2015г. в «10» часов «00» минут.

Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ и привлечь к административной ответственности в виде штрафа, по санкции ч. 4 предусматривающей наиболее строгое наказание, в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии, у начальника ОНД по Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тульской области, у начальника УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тульской области или в суде по месту совершения правонарушения.

При неуплате суммы штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке (в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ).

Указанную сумму штрафа необходимо внести:

100% - УФК по ТО (Главное управление МЧС России по Тульской области) ИНН 7106063211 КПП 710601001 КБК 17711627000016000140 отделение Тула г. Тула Р/С 40101810700000010107

БИК 047003001 ОКТМО 70222551000, наименование платежа: штраф за нарушение ППР.

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Заокского района, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Заокскому р-ну УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
подполковник внутренней службы



Рогов Анатолий Анатольевич

Копию постановления получил: « 09 » апреля 2015г. ✓ 

Дата вручения: 09 .04.2015г. _____

Дата вступления постановления в законную силу: 19 .04.2015 _____

Срок предъявления постановления к исполнению 24 месяца